



## Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.



Ldz: ZGK/686/2013

Oborniki Śląskie, dn. 30.04.2013 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.  
„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Obornikach Śląskich”

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Obornikach Śląskich działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela poprawnej odpowiedzi z dnia 29.04.2013 r.

### Pytanie 13 z dnia 29.04.2013 r.

W każdym projekcie wykonawczym dla zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Obornikach Śląskich”, projektant dopuszcza zastosowanie rozwiązań, urządzeń i aparatury dowolnej firmy, równoważnych technicznie, o takich samych parametrach i pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w projekcie.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

- czy w kosztorysie ofertowym należy określać producenta danego urządzenia ?
- czy w przypadku urządzenia równoważnego Zamawiający na etapie składania ofert wymaga dołączenia do niej dokumentacji jakościowej dla takiego urządzenia ?

### **Odpowiedź:**

Dopuszcza się składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom określonym w dokumentacji projektowej i STWiOR. Budowę stacji uzdatniania wody w Obornikach Śląskich należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Nie wyraża się zgody na odstępstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii stacji uzdatniania wody (poza zastosowaniem rurociągów ze stali nierdzewnej gatunku AISI 316 L i AISI 304 w zamian za rurociągi z tworzywa).


Nie wyraża się jednakże zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Oferowane urządzenia równoważne muszą mieć zastosowanie na innych obiektach wodociągowych od co najmniej 3 lat. W związku z tym Zamawiający rezerwuje sobie prawo do żądania od Oferenta wykazu obiektów, w których urządzenia te są zamontowane i pracują.

Wykonawca przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad



uczciwej konkurencji. Ocenę urządzeń i materiałów Zamawiający przeprowadzi na etapie wykonywania prac.

*Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma poprzez wypełnienie części znajdującej się poniżej i przesłanie jej na numer faksu: 071/ 310-14-72*

Z poważaniem  
  
Prezes Zarządu  
Radosław Kowalik

.....potwierdzenie.....

..... dn. ....

Potwierdzam otrzymanie informacji zawartych w piśmie z dnia 30.04.2013 Ldz: ZGK/ /2013 r